

اول ایمنی، بعد کار

قبل از نصب هر دستگاه یا راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق، حتماً دستورالعمل های سازنده را مطالعه کنید.

فقط پرسنل واجد شرایط و متخصص باید سیستم اعلام و اطفاء حریق را طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری کنند.

هر گونه انحراف از توصیه دستورالعمل ها ممکن است عملکرد سیستم را مختل کند و ایمنی را به خطر بیندازد.

جهت کنترل عملکرد بهینه ملزومات اعلام و اطفاء حریق، بایستی توسط کارشناس ایمنی چک لیست کنترل ماهیانه، فصلی و سالیانه متناسب با نیاز محیط، تهیه و در کنار کنترل پانل نصب و با نظارت مستمر کارشناس ایمنی یا HSE پایش شود.

آزمایشات و مانورهای دوره ای برای اطمینان از عملکرد کامل سیستم اعلام و اطفاء حریق (بر اساس چک لیست تدوین شده) بایستی مدنظر قرار گیرد.

⚡ جهت انجام تنظیمات یا تغییر آدرس آشکارسازهای این شرکت، ابتدا تغذیه ورودی آشکارساز را قطع کنید و پس از ۱۰ دقیقه اقدام به باز کردن درب دستگاه نمایید.

⚡ از لمس قطعات الکترونیکی روی بردهای الکترونیک آشکارساز جدا" اجتناب نمایید.

باید توجه کرد تابش UV و IR از منابعی مانند رعد و برق، دستگاه های مولد اشعه ایکس یا جوشکاری قوس الکتریکی موجب هشدارهای کاذب در آشکارسازهای نوری شعله می شود.

پنجره اپتیک آشکارساز بایستی بصورت دوره ای تمیز شود و با توجه به آلاینده های گرد و غبار موجود در محیط، این مقاطع زمانی متفاوت است.

هنگام آزمایشات دوره ای، خروجی های متصل به شیر برقی ها و کپسول های اطفاء حریق را از محل اتصال سیم کشی جدا نمایید.

مهم: پس از نصب و راه اندازی و یا انجام تنظیمات ثانوی، از بسته شدن کامل پیچ های روی درب آشکارساز با هدف آب بندی کامل دستگاه اطمینان حاصل نمایید.